

مشخصات فنی شیر تخلیه مخروط ثابت



استانداردهای ساخت: (Manufacturing Std.)

- ابعاد و سوراخکاری فلنج بر اساس استاندارد (DIN EN 1092-1 (DIN 2501) باشد.

قطعات و مواد اولیه: (parts & raw material)

۱. بدنه: (Body)

از فولاد کربنی Rst37-2 مطابق استاندارد DIN EN 10025/ S235 JRG2 و به روش جوشی ساخته شود.

ارائه گواهی آنالیز شیمیائی و متالوگرافی و نتایج تست های مکانیکی (سختی، کشش و ضربه) الزامی است.

۲. سیلندر مسدودکننده: (Cylinder)

از استنلس استیل با گرید (AISI 304) 1.4301 و مطابق با استاندارد DIN EN 10088-3 باشد.

۳. غلاف: (Sleeve)

از استنلس استیل با گرید (AISI 304) 1.4308 و مطابق با استاندارد DIN EN 10088-3 باشد.

۴. راهنمای سیلندر: (Cylinder Guide)

از جنس آلیاژ پایه مس طبق استاندارد 2.0401.30 (CuZn39Pb3) F50 باشد .

۵. لاستیک آب بندی: (Sealing Profile)

از جنس EPDM و در صورت درخواست مشتری NBR می باشد.

۶. پیچ و مهره ها و واشر: (Bolt & Nut & Washer)

پیچ، مهره و واشرهای داخلی (در تماس با آب) از استنلس استیل A2 مطابق استاندارد ISO 3506 (DIN 267-13) و پیچ، مهره و واشرهای خارجی از فولاد گالوانیزه گرید 8.8 باشند.

۷. رنگ: (Corrosion protection)

پوشش رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترو استاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از مؤسسات معتبر بین المللی باشد.

۸. تست هیدرواستاتیک: (Hydrostatic test)

تست آب بندی مطابق با استاندارد DIN EN 12266-1 صورت گیرد.

۹. کنترل حین فرآیند: (QC-Plan)

کلیه مراحل تولید باید مطابق برگه طرح کیفیتی کنترل شده و کلیه مستندات قابل ارائه باشد.